IMQ

ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per il controllo di rispondenza
a norme tecniche di prodotti e sistemi
D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. 02/50731 (15 linee)
Telegrafo Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I - Telefax 5073271
C. fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. E6418

Visti i rapporti di prova n. 04A4219 - 04R9011
si dichiara che il seguente prodotto:

PORTALAMPADA PER LAMPADE A FLUORESCENZA

della Ditta: BROKELMANN & BUSSE GmbH & CO.- D-5760 ARNSBERG 1
costruito nello stabilimento: Arnsberg (D)
delle seguenti caratteristiche:

Marca:	BJB
Tipo:	PORTALAMPADA G13
Tensione nominale:	250V
Corrente nominale:	2A
Tipo di esecuzione:	da incorporare
Grado di protezione:	ordinario
Temperatura di funzionamento nominale:	T110
Tipo dei morsetti:	a molla per conduttori rigidi 0,5 - 1mm2
Art./Rif. di tipo:	26.420
Rif. a cat.:	(Ved. pag. 2)

e` stato riconosciuto conforme alle norme CEI 34-14 - II Ed. 1987 e Variante V1/IV-1988

Come da contratto n. 0432.BROK ed in base al Regolamento dell'Istituto per la concessione dell'uso del Marchio IMQ nel caso di Apparecchi di illuminazione ed accessori, questa approvazione autorizza ad apporre sui prodotti conformi ai prototipi approvati il previsto contrassegno del marchio IMQ.
La presente dichiarazione potra` venire annullata secondo quanto precisato nel su accennato Regolamento in tema di rinuncia o revoca della concessione d'uso del Marchio.

IMQ
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA`

Data di prima emissione, 10 Aprile 1990
Data di aggiornamento, 14 Marzo 1991

La presente DAT sostituisce la precedente E6418
del 10/04/1990 che si intende annullata.

N. Mod. 1

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO
DEVE ESSERE CONSERVATO
PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE

Mod. 202 - 40.000 x 4 - 2/91 - Ti.c.e.m. - Piacenza