



Baumusterprüfbescheinigung

03228

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift
des Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Pilz GmbH & Co.
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Name und Anschrift
des Herstellers: siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers: Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle: 23.520.25/03-30-112 Wld/hu Ausstellungsdatum: 24.09.2003

Produktbezeichnung: Sicherheitsschaltgerät

Typ: PNOZ X V1P (24 V DC)

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Prüfgrundlage: 73/23/EWG „Niederspannungsrichtlinie“
89/336/EWG „EMV-Richtlinie“
GS-ET-20 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung
von Relais-Sicherheitskombinationen“ (03.99)
DIN EN 60947-5-1 „Steuergeräte und Schaltelemente,
Elektromechanische Steuergeräte“ (08.00)

Bemerkungen: Die sicherheitsrelevanten Strompfade mit den unverzögerten Ausgangskontakten 13/14 und 23/24 erfüllen die Anforderungen der Kategorie 4, die verzögerten Strompfade mit den Ausgangskontakten 37/38 erfüllen die Anforderungen der Kategorie 3 nach DIN EN 954-1 (03.97).

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (Maschinen).

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am:

31.12.2008

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997.

Unterschrift (Dipl.-Ing. Stommel)