Fachausschuss Elektrotechnik
Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

Baumusterprüfbescheinigung

03005
Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Pilz GmbH & Co. Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern
Name und Anschrift des Herstellers:	siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers:	Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:	Ausstellungsdatum:
	23.520.25/02-107-112 Gom/Ow	02.01.2003

Produktbezeichnung:	Kontaktblock
Typ:	PZE X4 PZE X4V
Bestimmungsgemäße Verwendung:	In Verbindung mit Grundgeräten mit Rückführkreis.

Prüfgrundlage:	73/23/EWG	„Niederspannungsrichtlinie"	
	89/336/EWG	„EMV-Richtlinie"	
	GS-ET-20	„Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Relais-Sicherheitskombinationen"	(03.99)
	DIN EN 60947-5-1	„Steuergeräte und Schaltelemente; Elektromechanische Steuergeräte"	(08.00)

Bemerkungen: Die zu realisierende Kategorie nach DIN EN 954-1 (03.97) ist abhängig von der Kategorie des Grundgeräts und kann vom Kontaktblock nicht überschritten werden. Die rückfallverzögerten Ausgangskontakte des Typs PZE X4V erfüllen maximal die Anforderungen der Kategorie 3.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (**Maschinen**).

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am:

31.12.2007

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997.

Unterschrift (Dipl.-Ing. Stommel)

Postadresse:
Postfach 51 05 80
50941 Köln

Hausadresse:
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln

Tel: 02 21/37 78-0
Fax: 02 21/37 78-3 66