



## Baumusterprüfbescheinigung

03226

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift  
des Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Pils GmbH & Co.  
Felix-Wankel-Straße 2  
73760 Ostfildern

Name und Anschrift  
des Herstellers: siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:  
23.520.25/03-28-112 Wld/hu

Ausstellungsdatum:  
24.09.2003

Produktbezeichnung: Sicherheitsschaltgerät

Typ: PNOZ X 2.7P (24 V DC)  
PNOZ X 2.8P (24 V DC)

Bestimmungsgemäße  
Verwendung:

Prüfgrundlage:	73/23/EWG	„Niederspannungsrichtlinie“	
	89/336/EWG	„EMV-Richtlinie“	
	GS-ET-20	„Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Relais-Sicherheitskombinationen“	(03.99)
	DIN EN 60947-5-1	„Steuergeräte und Schaltelemente, Elektromechanische Steuergeräte“	(08.00)

Bemerkungen: Die sicherheitsrelevanten Strompfade mit den Ausgangskontakten 13/14, 23/24 und 33/34 erfüllen die Anforderungen der Kategorie 4 nach DIN EN 954-1 (03.97).

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (Maschinen).

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am:

31.12.2008

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997.

Unterschrift (Dipl.-Ing. Stommel)