



	<b>WARNING</b>
	<b>AVERTISSEMENT</b>
	<b>WARNUNG</b>
	<b>AVVERTENZA</b>
	<b>ATENÇÃO</b>
	<b>ADVERTENCIA</b>

Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.  
 Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation.  
 Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle.  
 Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.  
 Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.  
 Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.

	<b>WARNING</b>
	<b>AVERTISSEMENT</b>
	<b>WARNUNG</b>
	<b>AVVERTENZA</b>
	<b>ATENÇÃO</b>
	<b>ADVERTENCIA</b>

Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy). Strobe lights may cause seizures to occur.  
 Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.  
 Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.  
 Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.  
 Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia). Estas luzes podem provocar um ataque.  
 No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia). La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.

**-25°C to +60°C**  
**(-13°F to +140°F)**

**ISL / ISM / ISS**

La	N	Lb
X	X	

**ICL / ICM**

La	N	Lb	
X	X		2x
X	X	X	6x

**Electrical Connection**  
**Raccordement Electrique**  
**Elektrischer Anschluß**  
**Collegamento Elettrico**  
**Ligações Eléctricas**  
**Conexiones Eléctricas**

**IBL / IBM / IBS**

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	—	STEADY

Jumper  
 Cavalier  
 Brücke  
 Ponticello  
 Ponte  
 Puente

Jumper  
 Cavalier  
 Brücke  
 Ponticello  
 Ponte  
 Puente

**UL Type 4/4X/13 IP65**

For use on a flat surface of indicated type enclosure  
 A utiliser sur une surface plane de lenceinte du type indiqué  
 Zur Verwendung auf einer glatten Oberfläche des angegeben Gehäusetyps  
 Da utilizzare su una superficie piana del tipo di custodia indicato  
 Para uso sobre la superficie plana de un envolvente del tipo indicado  
 Para uso em superfície plana no tipo de protecáo indicada

	<b>WARNING</b>
	<b>AVERTISSEMENT</b>
	<b>WARNUNG</b>
	<b>AVVERTENZA</b>
	<b>ATENÇÃO</b>
	<b>ADVERTENCIA</b>

For 30mm, connect AC-Neutral to N, and AC-Line to La and/or Lb as appropriate.  
 Pour 30mm, connecter CA-Neutre à N et CA-Ligne à La et/ou Lb selon le cas.  
 Für 30mm, verbinden Sie den Neutralleiter mit N und den Außenleiter mit La und/oder Lb.  
 Per 30mm, collegare Neutro-CA a N e Linea-CA a La e/o Lb come appropriato.  
 Para 30mm, conecte o CA Neutro ao N e a Linha CA ao La e/ou Lb, conforme necessário.  
 Para 30mm, conecte Neutro-CA a N y Línea-CA a La o Lb según corresponda.

